

Important



Belangrijk

Pour une installation conforme, veuillez respecter les points suivants :

- Installation d'un vase d'expansion dimensionné correctement
- Installation d'une soupape de sécurité
- Installation de raccords diélectriques
- Mise à la terre du boiler sanitaire obligatoire
- Avant la mise en eau, vérifier le serrage de toutes les vis de la trappe de visite couple 20 Nm avec une clé dynamométrique
- Maintenir la qualité de l'eau selon les valeurs : l'index de Langelier de l'eau à la température de fonctionnement compris entre "0" à "+0,4", dureté à 10°F et 20°F, concentration des chlorures maximum 70 mg/l, conductivité minimale 150 microS/cm
- Le ballon doit être transporté debout
- Anode magnésium à vérifier minimum 1x/an
- Anode électrique branchée en permanence (LED vert)

Neem de volgende punten in acht voor een correcte installatie :

- Installatie van een expansievat met de juiste afmetingen
- Installatie van een veiligheidsklep
- Installatie van diëlektrische verbindingen
- Verplichte aarding van de sanitaire boiler
- Controleer voor het opstarten met een dynamometrische sleutel met een koppel van 20 Nm of alle schroeven op het inspectieluik vastzitten
- Handhaaf de waterkwaliteit in overeenstemming met de volgende waarden: Langelier-index voor water bij werktemperatuur tussen "0" en "+0,4", hardheid bij 10°F en 20°F, maximale chlorideconcentratie 70 mg/l, minimale geleidbaarheid 150 microS/cm
- De boiler moet rechtop vervoerd worden
- Magnesiumanode minstens 1x/jaar controleren
- Elektrische anode permanent aangesloten laten (groene LED)



Rue d'Herchies 37, 7011 Ghlin (Mons) Belgique

Tél: +32 (0) 65 34 66 76 - Fax: +32 (0) 65 35 58 09

E-Mail: detandt@detandt.com

www.defandt.com

Rue d'Herchies 37, 7011 Ghlin (Bergen) België

Tel: +32 (0) 65 34 66 76 - Fax: +32 (0) 65 35 58 09

E-Mail: detandt@detandt.com

www.defandt.com